

Rakennusautomaatiointegroinnin urakoitsijan itselleluovutuspöytäkirja

(pöytäkirja liitetään mukaan ede- filen lähetyksen yhteydessä)

Kohde:	
---------------	--

Alakeskukset:

TÄYTTÄ SARAKKEET K TAI E VAIHTOEHDOLLA

K = KUNNOSSA

E = EI KUNNOSSA

VAK NRO	VERKKOASETUKSET	BACNET ASETUKSET	PISTETESTAUS	EDE-TIEDOSTO	TOIMINTAKOKEET	TREND PISTEET	INTEGROINTI VALMIUS
VAK01							
VAK02							
VAK03							
VAK04							
VAK05							
VAK06							
VAK07							
VAK08							
VAK09							
VAK10							

Ohjelmat:

kyllä

ei

Hälytysluokat A, B, C

Pistekuvaukset tehty ja tarkistettu

Mittapisteiden yksiköt tehty ja tarkistettu

Kaikki asetusarvot- ja viiveet muutettavissa; asetukset, hälytykset, raja- arvot, hälytysviiveet

Urakoitsija tehnyt itselleluovutuksen vaadituista määräyksistä ja kohde integroitavissa

TARKENNUKSIA:

VERKKOASETUKSET- MEITA testannut yhteyden alakeskuksiin. Verkkoyhteyden avaus lomake kunnossa.

BACNET ASETUKSET - Asetukset on laitettu Siemensin toimittaman BACnet portin mukaan, sekä BBMD taulukko tehty.

PISTETESTAUS - Omatoiminen pistetestausta.

EDE Tiedosto - Pisteet on nimetty Lappeenrannan Kaupungin ohjeen mukaan.

TOIMINTAKOKEET - Toimintakokeet pidetty ja kokeissa havaitut puutteet korjattu.

Integrointi valmiuden annettua, alakeskukseen ei voida tehdä enää pistemuutoksia.

Muutokset aiheuttavat uudelleen integroinnin, joka on AU-urakoitsijan vastuulla.

Urakoitsija:

jakelu:

Päivä ja allekirjoitus:

